En este Expediente se tramitan 2 plantas fotovoltaicas: FABALLONES y POSSETS.
Para cumplir lo establecido en artículo 21.5 de la ley del Sector Eléctrico, ambas plantas vierten la producción a una infraestructura de evacuación común tramitada en FABALLONES y consistente en lo siguiente:

- una Subestación de transformación SET CARRANQUE 30/132 kV de nueva construcción en el término municipal de Álora.
- Desde esta SET CARRANQUE parte una línea de evacuación LAAT 132 kV, de 7,5 km, que conecta con otra Subestación de transformación también de nueva construcción SET ALORA 132/400 kV.
- una Subestación de transformación SET ALORA 132/400 kV de nueva construcción en el término municipal de Álora. Es en esta SET donde se conecta POSSETS. Además también en este punto se conectan otras plantas de generación que no son objeto de este proyecto.
- Desde SET ALORA 132/400 kV parte una línea de evacuación LAAT 400 kV, de 17 km, que conecta finalmente con el punto de vertido al Sistema eléctrico en la SET CARTAMA 400 kV de titular Red Eléctrica Española (REE) y localizada en el término municipal de Cártama.

Por tanto, el expediente queda como sigue:

Solicitud de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental de las plantas:

- PFV POSSETS SOLAR de 102,7 MWp (Alora y Casarabonela)
- PFV FABALLONES SOLAR 145,4 MWp (Álora) junto a sus infraestructuras de evacuación arriba detalladas.

Solicitud de Autorización Administrativa de Construcción de las infraestructuras de evacuación de FABALLONES arriba detalladas.

Se anexa también Estudio de Impacto Ambiental conjunto de ambas plantas.